

Komunikat o jakości gazu

miesiąc styczeń 2022 r.



Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

styczeń 2022r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,2896	11,469
02	Międzyzdroje	E	41,3046	11,474
15	Chociwel	E	41,0896	11,414
16	Miastko	E	40,8534	11,351
22	Luzino	E	41,2188	11,450
24	Hel	E	41,0549	11,404
25	Jastarnia	E	40,8844	11,359
28	Brodnica	E	40,8708	11,353
52	Daszewo	Ls	27,4500	7,625
55	Biały Bór	E	41,1336	11,426
57	Krzywopłaty	Ls	29,1287	8,091
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,4856	6,246
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,5792	6,272
64	Tarchały-Wysocko	Ln	22,0428	6,123
66	Dzierzkowice	E	40,6471	11,291
67	Jelcz-Laskowice	E	40,6836	11,301
70	Czeszów E	E	40,6480	11,291
71	Jarocin	Lw	32,5802	9,050
91	Młodasko	Lw	31,8082	8,836
92	Duszniki	Lw	32,2776	8,966
93	Kamieniec	Lw	32,1876	8,941
94	Michorzewko	Lw	32,1876	8,941
95	Szewce	Lw	32,1876	8,941
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,1876	8,941
97	Buk	Lw	32,1876	8,941
98	Niemierzyce	Lw	32,1876	8,941
99	Snowidowo	Lw	32,1876	8,941

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl