

Komunikat o jakości gazu

miesiąc maj 2022 r.



Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

maj 2022r.		rodzaj gazu	ciepło spalania	
RCS	nazwa RCS		MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,3856	11,496
02	Międzyzdroje	E	41,3856	11,496
15	Chociwel	E	41,0923	11,415
16	Miastko	E	41,0423	11,401
22	Luzino	E	41,2416	11,456
24	Hel	E	41,0006	11,389
25	Jastarnia	E	40,6829	11,303
28	Brodnica	E	41,0832	11,412
52	Daszewo	Ls	27,3780	7,605
55	Biały Bór	E	41,1876	11,441
57	Krzywopłaty	Ls	29,0032	8,057
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,1004	6,139
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,4928	6,248
64	Tarchały-Wysocko	Ln	22,4460	6,235
66	Dzierzkowice	E	40,5684	11,269
67	Jelcz-Laskowice	E	40,5792	11,272
70	Czeszów E	E	40,5648	11,268
71	Jarocin	Lw	31,4064	8,724
91	Młodasko	Lw	31,8270	8,841
92	Duszniki	Lw	31,9392	8,872
93	Kamieniec	Lw	32,2416	8,956
94	Michorzewko	Lw	32,2416	8,956
95	Szewce	Lw	32,2416	8,956
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,2416	8,956
97	Buk	Lw	32,2416	8,956
98	Niemierzyce	Lw	32,2416	8,956
99	Snowidowo	Lw	32,2416	8,956

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl