

Komunikat o jakości gazu

miesiąc czerwiec 2022 r.



Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

czerwiec 2022r.		ciepło spalania		
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,0724	11,409
02	Międzyzdroje	E	41,0868	11,413
15	Chociwiel	E	41,2246	11,451
16	Miastko	E	41,1435	11,429
22	Luzino	E	40,9860	11,385
24	Hel	E	41,1241	11,423
25	Jastarnia	E	41,0881	11,413
28	Brodnica	E	41,0184	11,394
52	Daszewo	Ls	27,4824	7,634
55	Biały Bór	E	40,8744	11,354
57	Krzywopłaty	Ls	28,8966	8,027
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,1004	6,139
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,4352	6,232
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,2668	6,463
66	Dzierzkowice	E	40,6080	11,280
67	Jelcz-Laskowice	E	40,6116	11,281
70	Czeszów E	E	40,6008	11,278
71	Jarocin	Lw	31,2732	8,687
91	Młodasko	Lw	30,7285	8,536
92	Duszyniki	Lw	31,8708	8,853
93	Kamieniec	Lw	31,9284	8,869
94	Michorzewko	Lw	31,9284	8,869
95	Szewce	Lw	31,9284	8,869
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	31,9284	8,869
97	Buk	Lw	31,9284	8,869
98	Niemierzyce	Lw	31,9284	8,869
99	Snowidowo	Lw	31,9284	8,869

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl