

# Komunikat o jakości gazu

miesiąc wrzesień 2022 r.



## Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>	26,00 MJ/m <sup>3</sup>	22,00 MJ/m <sup>3</sup>	18,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

wrzesień 2022r.		rodzaj gazu	ciepło spalania	
RCS	nazwa RCS		MJ/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>
01	Kamień Pomorski	E	41,0724	11,409
02	Międzyzdroje	E	41,0544	11,404
15	Chociwel	E	41,2530	11,459
16	Miastko	E	41,2533	11,459
22	Luzino	E	41,1300	11,425
24	Hel	E	41,2544	11,460
25	Jastarnia	E	41,1782	11,438
28	Brodnica	E	41,1408	11,428
52	Daszewo	Ls	27,4788	7,633
55	Biały Bór	E	40,8096	11,336
57	Krzywopłaty	Ls	29,1833	8,107
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,3236	6,201
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,4136	6,226
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,4792	6,522
66	Dzierzkowice	E	41,5656	11,546
67	Jelcz-Laskowice	E	41,5656	11,546
70	Czeszów E	E	41,5692	11,547
71	Jarocin	Lw	31,2624	8,684
91	Młodasko	Lw	30,8016	8,556
92	Duszynki	Lw	30,8016	8,556
93	Kamieniec	Lw	30,8016	8,556
94	Michorzewko	Lw	30,8016	8,556
95	Szewce	Lw	30,8016	8,556
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	30,8016	8,556
97	Buk	Lw	30,8016	8,556
98	Niemierzyce	Lw	30,8016	8,556
99	Snowidowo	Lw	30,8016	8,556

### Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl