



Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

listopad 2022r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,4540	11,515
02	Międzyzdroje	E	41,4612	11,517
15	Chociwel	E	41,0336	11,398
16	Miastko	E	41,1414	11,428
22	Luzino	E	41,4504	11,514
24	Hel	E	41,1502	11,431
25	Jastania	E	41,1218	11,423
28	Brodnica	E	41,4648	11,518
52	Daszewo	Ls	27,6336	7,676
55	Biały Bór	E	41,0112	11,392
57	Krzywopłaty	Ls	29,1802	8,106
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,9511	6,375
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,4424	6,234
64	Tarchały-Wysocko	Ln	22,9572	6,377
66	Dzierzkowice	E	41,6988	11,583
67	Jelcz-Laskowice	E	41,6808	11,578
70	Czeszów E	E	41,6952	11,582
71	Jarocin	Lw	31,3920	8,720
91	Młodasko	Lw	30,9482	8,597
92	Duszniaki	Lw	31,9392	8,872
93	Kamieniec	Lw	32,1840	8,940
94	Michorzewko	Lw	32,1840	8,940
95	Szewce	Lw	32,1840	8,940
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,1840	8,940
97	Buk	Lw	32,1840	8,940
98	Niemierzyce	Lw	32,1840	8,940
99	Snowidowo	Lw	32,1840	8,940

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: cok@gen.com.pl