

Komunikat o jakości gazu

miesiąc **grudzień 2022 r.**

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

grudzień 2022r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,2164	11,449
02	Międzyzdroje	E	41,2236	11,451
15	Chociwel	E	40,6447	11,294
16	Miastko	E	40,7566	11,324
22	Luzino	E	41,1703	11,436
24	Hel	E	41,2783	11,466
25	Jastarnia	E	41,1008	11,417
28	Brodnica	E	41,1660	11,435
52	Daszewo	Ls	27,5436	7,651
55	Biały Bór	E	40,9824	11,384
57	Krzywopłaty	Ls	28,9111	8,031
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,9572	6,377
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,4568	6,238
64	Tarchały-Wysocko	Ln	22,8060	6,335
66	Dzierzkowice	E	41,6124	11,559
67	Jelcz-Laskowice	E	41,6088	11,558
70	Czeszów E	E	41,6124	11,559
71	Jarocin	Lw	31,6404	8,789
91	Młodasko	Lw	31,3277	8,704
92	Duszynki	Lw	31,9140	8,865
93	Kamieniec	Lw	32,1480	8,930
94	Michorzewko	Lw	32,1480	8,930
95	Szewce	Lw	32,1480	8,930
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,1480	8,930
97	Buk	Lw	32,1480	8,930
98	Niemierzyce	Lw	32,1480	8,930
99	Snowidowo	Lw	32,1480	8,930