

Komunikat o jakości gazu

miesiąc luty 2023 r.

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

luty 2023r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,2128	11,448
02	Międzyzdroje	E	41,2056	11,446
15	Chociwel	E	41,1516	11,431
22	Luzino	E	41,3100	11,475
24	Hel	E	41,1984	11,444
25	Jastarnia	E	41,1048	11,418
28	Brodnica	E	41,2884	11,469
52	Daszewo	Ls	27,6660	7,685
55	Biały Bór	E	41,1156	11,421
57	Krzywopłaty	Ls	28,9800	8,050
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,4424	6,234
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,0392	6,122
64	Tarchały-Wysocko	Ln	22,3596	6,211
66	Dzierzkowice	E	41,2452	11,457
67	Jelcz-Laskowice	E	41,2488	11,458
70	Czeszów E	E	41,2452	11,457
71	Jarocin	Lw	31,9536	8,876
91	Młodasko	Lw	31,1616	8,656
92	Duszniki	Lw	31,9284	8,869
93	Kamieniec	Lw	32,2380	8,955
94	Michorzewko	Lw	32,2380	8,955
95	Szewce	Lw	32,2380	8,955
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,2380	8,955
97	Buk	Lw	32,2380	8,955
98	Niemierzyce	Lw	32,2380	8,955
99	Snowidowo	Lw	32,2380	8,955