

# Komunikat o jakości gazu

miesiąc kwiecień 2023 r.

## Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>	26,00 MJ/m <sup>3</sup>	22,00 MJ/m <sup>3</sup>	18,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

kwiecień 2023r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>
01	Kamień Pomorski	E	41,2056	11,446
02	Międzyzdroje	E	41,2020	11,445
15	Chociwel	E	41,1336	11,426
22	Luzino	E	41,2488	11,458
24	Hel	E	41,1984	11,444
25	Jastarnia	E	41,1624	11,434
28	Brodnica	E	41,3388	11,483
52	Daszewo	Ls	27,4716	7,631
55	Biały Bór	E	41,0652	11,407
57	Krzywopłaty	Ls	29,1312	8,092
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,9356	6,371
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,0356	6,121
64	Tarchały-Wysocko	Ln	22,5036	6,251
66	Dzierzkowice	E	40,8456	11,346
67	Jelcz-Laskowice	E	40,7520	11,320
70	Czeszów E	E	40,8348	11,343
71	Jarocin	Lw	32,1156	8,921
91	Młodasko	Lw	31,6080	8,780
92	Duszniki	Lw	31,9284	8,869
93	Kamieniec	Lw	32,1696	8,936
94	Michorzewko	Lw	32,1696	8,936
95	Szewce	Lw	32,1696	8,936
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,1696	8,936
97	Buk	Lw	32,1696	8,936
98	Niemierzyce	Lw	32,1696	8,936
99	Snowidowo	Lw	32,1696	8,936