

Komunikat o jakości gazu

miesiąc maj 2023 r.

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

maj 2023r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	40,9680	11,380
02	Międzyzdroje	E	40,9716	11,381
15	Chociwel	E	41,1336	11,426
22	Luzino	E	41,3748	11,493
24	Hel	E	41,1984	11,444
25	Jastarnia	E	41,1912	11,442
28	Brodnica	E	41,4324	11,509
52	Daszewo	Ls	27,4788	7,633
55	Biały Bór	E	41,0436	11,401
57	Krzywoploty	Ls	29,1492	8,097
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,9356	6,371
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,0284	6,119
64	Tarchały-Wysocko	Ln	22,5864	6,274
66	Dzierzkowice	E	41,3856	11,496
67	Jelcz-Laskowice	E	41,4000	11,500
70	Czeszów E	E	41,3892	11,497
71	Jarocin	Lw	32,2128	8,948
91	Młodasko	Lw	31,2792	8,689
92	Duszniki	Lw	31,9608	8,878
93	Kamieniec	Lw	32,1624	8,934
94	Michorzewko	Lw	32,1624	8,934
95	Szewce	Lw	32,1624	8,934
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,1624	8,934
97	Buk	Lw	32,1624	8,934
98	Niemierzyce	Lw	32,1624	8,934
99	Snowidowo	Lw	32,1624	8,934