

Komunikat o jakości gazu

miesiąc **czerwiec 2023 r.**

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

czerwiec 2023r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,2452	11,457
02	Międzyzdroje	E	41,2452	11,457
15	Chociwel	E	41,2884	11,469
22	Luzino	E	41,2884	11,469
24	Hel	E	41,1984	11,444
25	Jastarnia	E	41,0400	11,400
28	Brodnica	E	41,4000	11,500
52	Daszewo	Ls	27,5580	7,655
55	Biały Bór	E	41,0472	11,402
57	Krzywopłaty	Ls	29,0160	8,060
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	23,0760	6,410
59	Daszewo E	E	41,1876	11,441
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,0284	6,119
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,3316	6,481
66	Dzierzkowice	E	41,5368	11,538
67	Jelcz-Laskowice	E	41,5620	11,545
70	Czeszów E	E	41,5440	11,540
71	Jarocin	Lw	32,2236	8,951
91	Młodasko	Lw	30,7728	8,548
92	Duszynki	Lw	31,9464	8,874
93	Kamieniec	Lw	30,9708	8,603
94	Michorzewko	Lw	30,9708	8,603
95	Szewce	Lw	30,9708	8,603
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	30,9708	8,603
97	Buk	Lw	30,9708	8,603
98	Niemierzyce	Lw	30,9708	8,603
99	Snowidowo	Lw	30,9708	8,603