

Komunikat o jakości gazu

miesiąc wrzesień 2023 r.

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

wrzesień 2023r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,4144	11,504
02	Międzyzdroje	E	41,4180	11,505
15	Chociwel	E	41,2056	11,446
22	Luzino	E	42,0120	11,670
24	Hel	E	41,2092	11,447
25	Jastarnia	E	41,0868	11,413
28	Brodnica	E	41,8500	11,625
52	Daszewo	Ls	27,4320	7,620
55	Biały Bór	E	41,3208	11,478
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,9680	6,380
59	Daszewo E	E	42,0588	11,683
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,9176	6,366
66	Dzierzkowice	E	41,6808	11,578
67	Jelcz-Laskowice	E	41,6520	11,570
70	Czeszów E	E	41,6232	11,562
71	Jarocin	Lw	32,2200	8,950
73	Wysocko E	E	41,0580	11,405
91	Młodasko	Lw	30,8592	8,572
92	Duszyniki	Lw	32,0076	8,891
93	Kamieniec	Lw	32,5512	9,042
94	Michorzewko	Lw	31,9932	8,887
95	Szewce	Lw	30,8592	8,572
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,0076	8,891
97	Buk	Lw	30,8592	8,572
98	Niemierzyce	Lw	30,8592	8,572
99	Snowidowo	Lw	30,8592	8,572