

Komunikat o jakości gazu

miesiąc **grudzień 2023 r.**

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

grudzień 2023r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,2524	11,459
02	Międzyzdroje	E	41,2416	11,456
15	Chociwel	E	41,1840	11,440
22	Luzino	E	42,1308	11,703
24	Hel	E	41,2632	11,462
25	Jastarnia	E	41,2056	11,446
28	Brodnica	E	42,1164	11,699
52	Daszewo	Ls	27,4752	7,632
55	Biały Bór	E	41,2092	11,447
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,8060	6,335
59	Daszewo E	E	42,1128	11,698
66	Dzierzkowice	E	41,5368	11,538
67	Jelcz-Laskowice	E	41,5404	11,539
70	Czeszów E	E	41,5404	11,539
71	Jarocin	Lw	32,1912	8,942
73	Wysocko E	E	41,5512	11,542
74	Boników-Garki	E	41,3712	11,492
91	Młodasko	Lw	31,9392	8,872
92	Duszniki	Lw	32,3676	8,991
93	Kamieniec	Lw	32,3856	8,996
94	Michorzewko	Lw	32,3856	8,996
95	Szewce	Lw	32,3856	8,996
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,3856	8,996
97	Buk	Lw	32,3856	8,996
98	Niemierzyce	Lw	32,3856	8,996
99	Snowidowo	Lw	32,3856	8,996