

# Komunikat o jakości gazu

miesiąc luty 2024 r.

## Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>	26,00 MJ/m <sup>3</sup>	22,00 MJ/m <sup>3</sup>	18,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

luty 2024r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>
01	Kamień Pomorski	E	41,2596	11,461
02	Międzyzdroje	E	41,2560	11,460
15	Chociwel	E	41,1876	11,441
22	Luzino	E	41,8752	11,632
24	Hel	E	41,2308	11,453
25	Jastarnia	E	41,1408	11,428
28	Brodnica	E	41,8644	11,629
52	Daszewo	Ls	27,4680	7,630
55	Biały Bór	E	41,4936	11,526
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,9464	6,374
59	Daszewo E	E	42,1344	11,704
66	Dzierzkowice	E	41,3712	11,492
67	Jelcz-Laskowice	E	41,3640	11,490
70	Czeszów E	E	41,3712	11,492
71	Jarocin	Lw	32,2020	8,945
73	Wysocko E	E	41,4072	11,502
74	Boników-Garki	E	41,3964	11,499
91	Młodasko	Lw	31,9680	8,880
92	Duszniki	Lw	31,9680	8,880
93	Kamieniec	Lw	31,9680	8,880
94	Michorzewko	Lw	31,9680	8,880
95	Szewce	Lw	31,9680	8,880
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	31,9680	8,880
97	Buk	Lw	31,9680	8,880
98	Niemierzyce	Lw	31,9680	8,880
99	Snowidowo	Lw	31,9680	8,880