

# Komunikat o jakości gazu

miesiąc kwiecień 2024 r.

## Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>	26,00 MJ/m <sup>3</sup>	22,00 MJ/m <sup>3</sup>	18,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

kwiecień 2024r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>
01	Kamień Pomorski	E	41,3784	11,494
02	Międzyzdroje	E	41,3748	11,493
15	Chociwel	E	41,1408	11,428
22	Luzino	E	41,9580	11,655
24	Hel	E	41,2308	11,453
25	Jastarnia	E	41,0904	11,414
28	Brodnica	E	41,9796	11,661
52	Daszewo	Ls	27,4176	7,616
55	Biały Bór	E	41,0436	11,401
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	23,0364	6,399
59	Daszewo E	E	42,0480	11,680
66	Dzierzkowice	E	40,1940	11,165
67	Jelcz-Laskowice	E	40,1724	11,159
70	Czeszów E	E	40,2156	11,171
71	Jarocin	Lw	32,2632	8,962
73	Wysocko E	E	41,5728	11,548
74	Boników-Garki	E	41,5728	11,548
91	Młodasko	Lw	31,4568	8,738
92	Duszynki	Lw	31,4568	8,738
93	Kamieniec	Lw	31,4568	8,738
94	Michorzewko	Lw	31,4568	8,738
95	Szewce	Lw	31,4568	8,738
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	31,4568	8,738
97	Buk	Lw	31,4568	8,738
98	Niemierzyce	Lw	31,4568	8,738
99	Snowidowo	Lw	31,4568	8,738