

Komunikat o jakości gazu

miesiąc maj 2024 r.

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

maj 2024r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,4144	11,504
02	Międzyzdroje	E	41,4108	11,503
15	Chociwiel	E	41,0724	11,409
22	Luzino	E	41,6772	11,577
24	Hel	E	41,2308	11,453
25	Jastarnia	E	41,0076	11,391
28	Brodnica	E	41,6772	11,577
52	Daszewo	Ls	27,3636	7,601
55	Biały Bór	E	41,3244	11,479
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,4280	6,230
59	Daszewo E	E	41,6124	11,559
66	Dzierzkowice	E	41,3784	11,494
67	Jelcz-Laskowice	E	41,3784	11,494
70	Czeszów E	E	41,3856	11,496
71	Jarocin	Lw	32,2128	8,948
73	Wysocko E	E	41,4684	11,519
74	Boników-Garki	E	41,4720	11,520
91	Młodasko	Lw	32,0472	8,902
92	Duszniki	Lw	32,0472	8,902
93	Kamieniec	Lw	32,0472	8,902
94	Michorzewko	Lw	32,0472	8,902
95	Szewce	Lw	32,0472	8,902
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,0472	8,902
97	Buk	Lw	32,0472	8,902
98	Niemierzyce	Lw	32,0472	8,902
99	Snowidowo	Lw	32,0472	8,902