



GMINA OLEŚNICA
ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica

BI.7230.3.1.2024

Oleśnica, dnia 15.01.2024 r.

G.EN. OPERATOR Sp. z o.o.
ul. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgórne

Dotyczy: uzgodnienia trasy gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Sokołowice

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.01.2024r., wniesionego przez Pana Bartosza Drapińskiego działającego w imieniu inwestora na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wydanego przez G.EN. OPERATOR Sp. z o.o., który został zarejestrowany w Urzędzie Gminy w dniu 03.01.2024r., uzgadniam projekt przebiegu sieci gazowej PE 100 RC SDR 17 dn 225, PE 100 RC SDR 17 dn 125 oraz PE 100 RC SDR 17 dn 63 w obrębie ewidencyjnym Sokołowice w zakresie pasa drogowego drogi wewnętrznej – działka nr 241/2, 241/3, 243/3, 243/39, 254/1, 254/34, 254/39, 257, 270, 534, 560, 561 Am2, dz. nr 313, 322/1, 338, 343/1, 344/1, 344/4 przy zachowaniu następujących warunków:

1. Projektowaną sieć należy zlokalizować zgodnie z przedłożonymi mapami,
2. W związku z trwającymi pracami związanymi z przebudową drogi dz. nr 270 w rejonie planowanej sieci, prace należy wykonać w porozumieniu z firmą BIOBUD INWESTYCJE Piotr Schabikowski S.K.A. Sokołowice 109, 56-400 Oleśnica przed wykonaniem drogi. W przypadku ukończenia prac związanych z przebudową drogi dz. nr 270, przed złożeniem wniosku na zajęcie pasa drogowego Inwestor podpisze umowę z Gminą Oleśnica na przejście wszystkich warunków udzielonej gwarancji przez firmę BIOBUD INWESTYCJE Piotr Schabikowski S.K.A. w zakresie wynikających z realizacji w/w zadania.
3. Na wszystkich drogach gdzie sieć zlokalizowana jest w odległości mniejszej niż 1,0m od krawędzi istniejącej jezdni bitumicznej prace prowadzić metodami bezrozkopowymi - metodą przewiertu sterowanego
4. W zakresie przejścia w pasie drogowym o nawierzchni bitumicznej, z destruktu bitumicznego należy odbudować:
 - uszkodzone pobocze uwzględniając szerokość wykopu oraz szerokość obustronnego klina odłamu (min. 0,5m), przy użyciu kruszywa łamanego granitowego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr 10 cm, i szerokości 0,75m wraz z wyprofilowaniem
 - uszkodzoną jezdnię uwzględniając szerokość wykopu oraz szerokość obustronnego klina odłamu (min. 0,5m), przy użyciu betonu asfaltowego o gr 8 cm wraz z skropleniem międzywarstwowym emulsją asfaltową na podbudowie z kruszywa łamanego granitowego 0-63mm stabilizowanego mechanicznie o gr 25 cm, na podsypce piaszkowej 10cm, grunt doprowadzić do nośności G1
 - tereny zielone zahumusować, wygrabić i obsiać trawą.
5. Na wszystkich drogach, gdzie lokalizowana jest sieć gazowa w jezdni o nawierzchni tłuczniowej, poboczu drogi należy odtworzyć istniejące jezdnię z kruszywa łamanego 0-31,5mm o gr 15cm, pobocze z kruszywa łamanego 0-31,5mm o gr 10cm i szerokości 0,75m wraz z wyprofilowaniem. Tereny zielone zahumusować, wygrabić i obsiać trawą.
6. Prace ziemne w pasie drogowym nie mogą być prowadzone w okresie, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 0°C. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami.
7. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzonych robót, Inwestor wypłaca odszkodowanie, w wysokości określonej w protokole wystawionym przez rzeczoznawcę w obecności upoważnionego przez Wójta Gminy Oleśnica pracownika.
8. W przypadku przeprowadzenia przez Urząd Gminy robót związanych z budową, przebudową lub remontem drogi, wykonaniem rowu odwadniającego zobowiązuje się Inwestora, jeśli urządzenie umieszczone w pasie drogowym będzie kolidowało z przeprowadzonymi pracami i będzie wymagało przełożenia, do przeniesienia urządzenia na własny koszt w miejsce zgodne z przepisami i bez kolizji z drogą, rowem odwadniającym.
9. Urząd Gminy w Oleśnicy nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń ustalić z ich właścicielami.
10. Pas drogowy w miejscu prowadzonych robót należy przywrócić do właściwego stanu technicznego, przy zachowaniu wymogów określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. Poz. 1518) oraz obowiązujących norm i przepisów



URZĄD GMINY OLEŚNICA
ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
telefon 713 140 200, faks 713 140 204
olesnica.wroc.pl, urzad@olesnica.wroc.pl

Sprawę prowadzi: Wojciech Drapała
Inspektor ds. inwestycji
infrastrukturalnych i melioracji
tel. 71 314 02 17
Wojciech.drapala@olesnica.wroc.pl

11. Przed uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy uzgodnić projekt odtworzenia nawierzchni pasa drogowego dla przedmiotowej sieci
12. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do tut. Urzędu Gminy z wnioskiem o zawarcie umowy na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Oleśnica nr 7/20 z dnia 23.01.2020r. – **na 14 dni przed rozpoczęciem robót wraz z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu**
13. Niniejsze uzgodnienie wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od daty jego wydania nie zostanie rozpoczęta budowa urządzenia.
14. Realizacja inwestycji wymaga posiadania odpowiednich dokumentów niezbędnych do prowadzenia robót, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
15. Niniejsze uzgodnienie jest równoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane związane z powyższymi robotami w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz na cele związane z wydaniem pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych.
16. **Jednocześnie informujemy, że dz. nr 322/2 nie stanowią własności Gminy Oleśnica w związku z powyższym tut. Urząd Gminy nie ma podstaw prawnych do wydania uzgodnienia w w/w nieruchomości.**

z up. WÓJTA
Powiat Oleśnicki
WÓJTA
Referatu Budownictwa i Infrastruktury

Załącznik:

1. PZT 1:500 – 1 szt. - załącznik nr 1-6

Otrzymują:

1. Bartosz Drapiński, ul. Nagietkowa 16/8, 63-000 Środa Wielkopolska – Pełnomocnik G. EN. OPERATOR Sp. z o.o.
2. a/a