

Komunikat o jakości gazu

miesiąc czerwiec 2024 r.

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

czerwiec 2024r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,5512	11,542
02	Międzyzdroje	E	41,5188	11,533
15	Chociwel	E	41,1660	11,435
22	Luzino	E	41,4684	11,519
24	Hel	E	41,0292	11,397
25	Jastarnia	E	41,0832	11,412
28	Brodnica	E	41,5080	11,530
52	Daszewo	Ls	27,3528	7,598
55	Biały Bór	E	41,0904	11,414
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,4280	6,230
59	Daszewo E	E	41,4720	11,520
66	Dzierzkowice	E	41,4468	11,513
67	Jelcz-Laskowice	E	41,4432	11,512
70	Czeszów E	E	41,4648	11,518
71	Jarocin	Lw	32,2020	8,945
73	Wysocko E	E	41,4360	11,510
74	Boników-Garki	E	41,4396	11,511
91	Młodasko	Lw	31,6944	8,804
92	Duszniki	Lw	32,0472	8,902
93	Kamieniec	Lw	32,2596	8,961
94	Michorzewko	Lw	32,2596	8,961
95	Szewce	Lw	32,2596	8,961
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,2596	8,961
97	Buk	Lw	32,2596	8,961
98	Niemierzyce	Lw	32,2596	8,961
99	Snowidowo	Lw	32,2596	8,961