

# Komunikat o jakości gazu

miesiąc wrzesień 2024 r.

## Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>	26,00 MJ/m <sup>3</sup>	22,00 MJ/m <sup>3</sup>	18,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>

wrzesień 2024r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>
01	Kamień Pomorski	E	41,0652	11,407
02	Międzyzdroje	E	41,0688	11,408
15	Chociwel	E	41,2596	11,461
17	Ciechnowo-Resko	E	41,2452	11,457
22	Luzino	E	42,1884	11,719
24	Hel	E	41,0292	11,397
28	Brodnica	E	42,2064	11,724
55	Biały Bór	E	40,3596	11,211
59	Daszewo E	E	42,2244	11,729
66	Dzierzkowice	E	41,5692	11,547
67	Jelcz-Laskowice	E	41,5836	11,551
70	Czeszów E	E	41,5584	11,544
71	Jarocin	Lw	32,2128	8,948
73	Wysocko E	E	41,6520	11,570
74	Boników-Garki	E	40,1112	11,142
91	Młodasko	Lw	32,8284	9,119
92	Duszniki	Lw	32,1948	8,943
93	Kamieniec	Lw	32,1840	8,940
94	Michorzewko	Lw	32,1840	8,940
95	Szewce	Lw	32,1840	8,940
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,1840	8,940
98	Niemierzyce	Lw	32,1840	8,940
99	Snowidowo	Lw	32,1840	8,940