

Arkusz 10

2000/6 Nie wyklucza się istnienia w terenie innych

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

P7 punkt załamania

1. Prace w zbliżeniu do istniejącej infrastruktury wykonywać w ścisłym uzgodnieniu z właścicielem infrastruktury oraz zgodnie z wydanymi uzgodnieniami. Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem aktów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy zlokalizować uzbrojenie podziemne i zabezpieczyć je przed ewentualnym zniszczeniem. Roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branżowych.
3. Przed przystąpieniem do prac ziemnych w rejonie skrzyżowania należy wykonać odkrywkę w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego, w tym określić jego głębokość
4. Posadowienia i średnice. Należy zabezpieczyć go przed ewentualnym zniszczeniem i uszkodzeniem. Wszystkie prace w rejonie skrzyżowania należy prowadzić pod nadzorem jego zarządcy.
5. Przy skrzyżowaniu gaziociąg i światłowodu z przeszkodami terenowymi należy zachować pomiędzy najbliższymi ściankami zewnętrznymi gaziociągu i rurociągu (lub rury osłonowej/przepustkowej) nie mniej niż 0,2 m (wykop otwarty) i być większa niż 0,5 m (metoda bezwykopowa)

1