

Komunikat o jakości gazu

miesiąc listopad 2024 r.

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

listopad 2024r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,3460	11,485
02	Międzyzdroje	E	41,3460	11,485
15	Chociwel	E	41,1408	11,428
17	Ciechnowo-Resko	E	41,1624	11,434
19	Bytyń	E	41,1804	11,439
22	Luzino	E	42,1812	11,717
24	Hel	E	41,0292	11,397
28	Brodnica	E	42,1704	11,714
55	Biały Bór	E	40,9932	11,387
59	Daszewo E	E	42,2856	11,746
66	Dzierzkowice	E	41,4936	11,526
67	Jelcz-Laskowice	E	41,5080	11,530
70	Czeszów E	E	41,4936	11,526
71	Jarocin	Lw	32,2128	8,948
73	Wysocko E	E	41,7996	11,611
74	Boników-Garki	E	41,7600	11,600
91	Młodasko	Lw	31,4676	8,741
93	Kamieniec	Lw	32,4036	9,001
94	Michorzewko	Lw	32,4036	9,001
95	Szewce	Lw	32,4036	9,001
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,4036	9,001
98	Niemierzyce	Lw	32,4036	9,001
99	Snowidowo	Lw	32,4036	9,001