

Komunikat o jakości gazu

miesiąc grudzień 2024 r.

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

grudzień 2024r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,2632	11,462
02	Międzyzdroje	E	41,2632	11,462
15	Chociwel	E	41,1336	11,426
17	Ciechnowo-Resko	E	41,1264	11,424
19	Bytyń	E	41,0796	11,411
22	Luzino	E	42,2532	11,737
24	Hel	E	41,2344	11,454
28	Brodnica	E	42,2640	11,740
55	Biały Bór	E	40,9932	11,387
59	Daszewo E	E	42,2388	11,733
66	Dzierzkowice	E	41,6088	11,558
67	Jelcz-Laskowice	E	41,6196	11,561
70	Czeszów E	E	41,6088	11,558
71	Jarocin	Lw	32,0292	8,897
73	Wysocko E	E	41,7132	11,587
74	Boników-Garki	E	41,7168	11,588
91	Młodasko	Lw	32,5260	9,035
93	Kamieniec	Lw	33,8904	9,414
94	Michorzewko	Lw	33,8904	9,414
95	Szewce	Lw	33,8904	9,414
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	33,8904	9,414
98	Niemierzyce	Lw	33,8904	9,414
99	Snowidowo	Lw	33,8904	9,414