

Komunikat o jakości gazu

miesiąc **marzec 2025 r.**

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

marzec 2025r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,0436	11,401
02	Międzyzdroje	E	41,0472	11,402
15	Chociwel	E	41,1732	11,437
17	Ciechnowo-Resko	E	41,2020	11,445
19	Bytyń	E	41,1192	11,422
22	Luzino	E	42,3576	11,766
24	Hel	E	40,8240	11,340
28	Brodnica	E	42,3684	11,769
55	Biały Bór	E	41,2200	11,450
59	Daszewo E	E	42,5520	11,820
66	Dzierzkowice	E	41,2992	11,472
67	Jelcz-Laskowice	E	41,2812	11,467
70	Czeszów E	E	41,2992	11,472
71	Jarocin	Lw	32,0940	8,915
73	Wysocko E	E	41,7996	11,611
74	Boników-Garki	E	41,7528	11,598
91	Młodasko	Lw	32,6484	9,069
93	Kamieniec	Lw	33,5844	9,329
94	Michorzewko	Lw	33,5844	9,329
95	Szewce	Lw	33,5844	9,329
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	33,5844	9,329
98	Niemierzyce	Lw	33,5844	9,329
99	Snowidowo	Lw	33,5844	9,329