

Komunikat o jakości gazu

miesiąc kwiecień 2025 r.

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

kwiecień 2025r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,1948	11,443
02	Międzyzdroje	E	41,1912	11,442
15	Chociwel	E	41,1120	11,420
17	Ciechnowo-Resko	E	41,1336	11,426
19	Bytów	E	41,0832	11,412
22	Luzino	E	42,2820	11,745
24	Hel	E	40,8276	11,341
28	Brodnica	E	42,2712	11,742
55	Biały Bór	E	41,0436	11,401
59	Daszewo E	E	42,2604	11,739
66	Dzierzkowice	E	41,2992	11,472
67	Jelcz-Laskowice	E	41,3100	11,475
70	Czeszów E	E	41,3028	11,473
71	Jarocin	Lw	32,1552	8,932
73	Wysocko E	E	41,5728	11,548
74	Boników-Garki	E	39,8412	11,067
91	Młodasko	Lw	31,9212	8,867
93	Kamieniec	Lw	33,3252	9,257
94	Michorzewko	Lw	33,3252	9,257
95	Szewce	Lw	33,3252	9,257
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	33,3252	9,257
98	Niemierzyce	Lw	33,3252	9,257
99	Snowidowo	Lw	33,3252	9,257