

Komunikat o jakości gazu

miesiąc maj 2025 r.

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

maj 2025r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	40,9752	11,382
02	Międzyzdroje	E	40,9572	11,377
15	Chociwel	E	41,1300	11,425
17	Ciechnowo-Resko	E	41,1876	11,441
19	Bytyń	E	41,1156	11,421
22	Luzino	E	42,3216	11,756
24	Hel	E	40,8384	11,344
28	Brodnica	E	42,3252	11,757
55	Biały Bór	E	40,8960	11,360
59	Daszewo E	E	42,3648	11,768
66	Dzierzkowice	E	41,5404	11,539
67	Jelcz-Laskowice	E	41,5368	11,538
70	Czeszów E	E	41,5584	11,544
71	Jarocin	Lw	32,2236	8,951
73	Wysocko E	E	41,5584	11,544
74	Boników-Garki	E	41,5404	11,539
91	Młodasko	Lw	31,0140	8,615
93	Kamieniec	Lw	32,0220	8,895
94	Michorzewko	Lw	32,0220	8,895
95	Szewce	Lw	32,0220	8,895
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,0220	8,895
98	Niemierzyce	Lw	32,0220	8,895
99	Snowidowo	Lw	32,0220	8,895