

Komunikat o jakości gazu

miesiąc **czerwiec 2025 r.**

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

czerwiec 2025r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,0616	11,406
02	Międzyzdroje	E	41,0616	11,406
15	Chociwel	E	41,0472	11,402
17	Ciechnowo-Resko	E	41,1552	11,432
19	Bytyń	E	41,1624	11,434
22	Luzino	E	42,3540	11,765
24	Hel	E	40,8276	11,341
28	Brodnica	E	42,3900	11,775
55	Biały Bór	E	40,9176	11,366
59	Daszewo E	E	42,7392	11,872
66	Dzierzkowice	E	41,6520	11,570
67	Jelcz-Laskowice	E	41,6484	11,569
70	Czeszów E	E	41,6484	11,569
71	Jarocin	Lw	31,1148	8,643
73	Wysocko E	E	41,2452	11,457
74	Boników-Garki	E	41,5692	11,547
91	Młodasko	Lw	30,5172	8,477
93	Kamieniec	Lw	31,9212	8,867
94	Michorzewko	Lw	31,9212	8,867
95	Szewce	Lw	31,9212	8,867
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	31,9212	8,867
98	Niemierzyce	Lw	31,9212	8,867
99	Snowidowo	Lw	31,9212	8,867