

# Komunikat o jakości gazu

miesiąc lipiec 2025 r.

## Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>

lipiec 2025r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>
01	Kamień Pomorski	E	41,2488	11,458
02	Międzyzdroje	E	41,2488	11,458
15	Chociwel	E	41,0868	11,413
17	Ciechnowo-Resko	E	41,1336	11,426
19	Bytyń	E	41,2092	11,447
22	Luzino	E	42,5628	11,823
24	Hel	E	40,8456	11,346
28	Brodnica	E	42,5844	11,829
55	Biały Bór	E	41,0220	11,395
59	Daszewo E	E	42,5592	11,822
66	Dzierzkowice	E	41,5296	11,536
67	Jelcz-Laskowice	E	41,5476	11,541
70	Czeszów E	E	41,5440	11,540
71	Jarocin	Lw	32,2056	8,946
73	Wysocko E	E	40,8708	11,353
74	Boników-Garki	E	41,4792	11,522
91	Młodasko	Lw	30,4884	8,469
93	Kamieniec	Lw	31,3164	8,699
94	Michorzewko	Lw	31,3164	8,699
95	Szewce	Lw	31,3164	8,699
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	31,3164	8,699
98	Niemierzyce	Lw	31,3164	8,699
99	Snowidowo	Lw	31,3164	8,699