

Komunikat o jakości gazu

miesiąc **wrzesień 2025 r.**

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

wrzesień 2025r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,0616	11,406
02	Międzyzdroje	E	41,0652	11,407
15	Chociwel	E	41,1084	11,419
17	Ciechnowo-Resko	E	41,2056	11,446
19	Bytyń	E	41,2056	11,446
22	Luzino	E	42,5088	11,808
24	Hel	E	40,8456	11,346
28	Brodnica	E	42,5052	11,807
55	Biały Bór	E	40,6008	11,278
59	Daszewo E	E	42,5196	11,811
66	Dzierzkowice	E	41,8752	11,632
67	Jelcz-Laskowice	E	41,8680	11,630
70	Czeszów E	E	41,8464	11,624
71	Jarocin	Lw	32,1588	8,933
73	Wysocko E	E	41,2128	11,448
74	Boników-Garki	E	41,7420	11,595
91	Młodasko	Lw	31,0068	8,613
93	Kamieniec	Lw	32,9724	9,159
94	Michorzewko	Lw	32,9724	9,159
95	Szewce	Lw	32,9724	9,159
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,9724	9,159
98	Niemierzyce	Lw	32,9724	9,159
99	Snowidowo	Lw	32,9724	9,159