

# Komunikat o jakości gazu

miesiąc październik 2025 r.

## Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>

październik 2025r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>
01	Kamień Pomorski	E	41,0652	11,407
02	Międzyzdroje	E	41,0652	11,407
15	Chociwel	E	41,2200	11,450
17	Ciechnowo-Resko	E	41,2200	11,450
19	Bytyń	E	41,1660	11,435
22	Luzino	E	42,6600	11,850
24	Hel	E	40,8456	11,346
28	Brodnica	E	42,4368	11,788
55	Biały Bór	E	40,6080	11,280
59	Daszewo E	E	42,6960	11,860
66	Dzierzkowice	E	41,9868	11,663
67	Jelcz-Laskowice	E	41,9940	11,665
70	Czeszów E	E	41,9868	11,663
71	Jarocin	Lw	32,1552	8,932
73	Wysocko E	E	41,7096	11,586
74	Boników-Garki	E	41,9112	11,642
91	Młodasko	Lw	31,0824	8,634
93	Kamieniec	Lw	33,0516	9,181
94	Michorzewko	Lw	33,0516	9,181
95	Szewce	Lw	33,0516	9,181
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	33,0516	9,181
98	Niemierzyce	Lw	33,0516	9,181
99	Snowidowo	Lw	33,0516	9,181