

Komunikat o jakości gazu

miesiąc listopad 2025 r.

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

listopad 2025r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,0184	11,394
02	Międzyzdroje	E	41,0148	11,393
15	Chociwel	E	41,2056	11,446
17	Ciechnowo-Resko	E	41,2308	11,453
19	Bytyń	E	41,1876	11,441
22	Luzino	E	42,2964	11,749
24	Hel	E	40,8456	11,346
28	Brodnica	E	42,4908	11,803
55	Biały Bór	E	40,6584	11,294
59	Daszewo E	E	42,3000	11,750
66	Dzierzkowice	E	41,8212	11,617
67	Jelcz-Laskowice	E	41,7960	11,610
70	Czeszów E	E	41,8248	11,618
71	Jarocin	Lw	32,1444	8,929
73	Wysocko E	E	41,1732	11,437
74	Boników-Garki	E	41,2056	11,446
91	Młodasko	Lw	31,6440	8,790
93	Kamieniec	Lw	33,2640	9,240
94	Michorzewko	Lw	33,2640	9,240
95	Szewce	Lw	33,2640	9,240
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	33,2640	9,240
98	Niemierzyce	Lw	33,2640	9,240
99	Snowidowo	Lw	33,2640	9,240