

Komunikat o jakości gazu

miesiąc **styczeń 2026 r.**

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

styczeń 2026r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,1156	11,421
02	Międzyzdroje	E	41,1156	11,421
15	Chociwel	E	41,1696	11,436
17	Ciechnowo-Resko	E	41,1840	11,440
19	Bytyń	E	41,1948	11,443
22	Luzino	E	42,5736	11,826
24	Hel	E	40,8384	11,344
28	Brodnica	E	42,6024	11,834
55	Biały Bór	E	40,9788	11,383
59	Daszewo E	E	42,5628	11,823
66	Dzierzkowice	E	41,5980	11,555
67	Jelcz-Laskowice	E	41,5872	11,552
70	Czeszów E	E	41,5944	11,554
71	Jarocin	Lw	31,9212	8,867
73	Wysocko E	E	41,1660	11,435
74	Boników-Garki	E	41,5656	11,546
91	Młodasko	Lw	32,2200	8,950
93	Kamieniec	Lw	32,9508	9,153
94	Michorzewko	Lw	32,9508	9,153
95	Szewce	Lw	32,9508	9,153
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,9508	9,153
98	Niemierzycze	Lw	32,9508	9,153
99	Snowidowo	Lw	32,9508	9,153