

# Komunikat o jakości gazu

miesiąc luty 2026 r.

## Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>

luty 2026r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>
01	Kamień Pomorski	E	41,6088	11,558
02	Międzyzdroje	E	41,6088	11,558
15	Chociwel	E	41,1660	11,435
17	Ciechnowo-Resko	E	41,1732	11,437
19	Bytyń	E	41,1372	11,427
22	Luzino	E	42,6780	11,855
24	Hel	E	40,8384	11,344
28	Brodnica	E	42,7428	11,873
55	Biały Bór	E	41,7204	11,589
59	Daszewo E	E	42,8076	11,891
66	Dzierzkowice	E	41,6880	11,580
67	Jelcz-Laskowice	E	41,6844	11,579
70	Czeszów E	E	41,6880	11,580
71	Jarocin	Lw	31,8204	8,839
73	Wysocko E	E	41,6520	11,570
74	Boników-Garki	E	41,6556	11,571
91	Młodasko	Lw	32,2488	8,958
93	Kamieniec	Lw	33,0300	9,175
94	Michorzewko	Lw	33,0300	9,175
95	Szewce	Lw	33,0300	9,175
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	33,0300	9,175
98	Niemierzyce	Lw	33,0300	9,175
99	Snowidowo	Lw	33,0300	9,175