

Komunikat o jakości gazu

miesiąc **marzec 2026 r.**

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

marzec 2026r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,4648	11,518
02	Międzyzdroje	E	41,4648	11,518
15	Chociwel	E	41,1516	11,431
17	Ciechnowo-Resko	E	41,1516	11,431
19	Bytyń	E	41,1336	11,426
22	Luzino	E	42,7788	11,883
24	Hel	E	40,8384	11,344
28	Brodnica	E	42,7932	11,887
55	Biały Bór	E	40,8204	11,339
59	Daszewo E	E	42,8148	11,893
66	Dzierzkowice	E	41,7096	11,586
67	Jelcz-Laskowice	E	41,7060	11,585
70	Czeszów E	E	41,7096	11,586
71	Jarocin	Lw	32,0544	8,904
73	Wysocko E	E	41,5332	11,537
74	Boników-Garki	E	41,5044	11,529
91	Młodasko	Lw	31,6404	8,789
93	Kamieniec	Lw	32,7636	9,101
94	Michorzewko	Lw	32,7636	9,101
95	Szewce	Lw	32,7636	9,101
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,7636	9,101
98	Niemierzyce	Lw	32,7636	9,101
99	Snowidowo	Lw	32,7636	9,101