

Komunikat o jakości gazu

miesiąc **kwiecień 2026 r.**

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

kwiecień 2026r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	40,8780	11,355
02	Międzyzdroje	E	40,8744	11,354
15	Chociwel	E	41,1912	11,442
17	Ciechnowo-Resko	E	41,2488	11,458
19	Bytyń	E	41,2776	11,466
22	Luzino	E	42,8652	11,907
24	Hel	E	40,8384	11,344
28	Brodnica	E	42,8796	11,911
55	Biały Bór	E	40,7376	11,316
59	Daszewo E	E	42,9084	11,919
66	Dzierzkowice	E	41,5044	11,529
67	Jelcz-Laskowice	E	41,5152	11,532
70	Czeszów E	E	41,5152	11,532
71	Jarocin	Lw	32,1372	8,927
73	Wysocko E	E	41,0292	11,397
74	Boników-Garki	E	41,0796	11,411
91	Młodasko	Lw	32,2920	8,970
93	Kamieniec	Lw	32,7060	9,085
94	Michorzewko	Lw	32,7060	9,085
95	Szewce	Lw	32,7060	9,085
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,7060	9,085
98	Niemierzycze	Lw	32,7060	9,085
99	Snowidowo	Lw	32,7060	9,085