

Komunikat o jakości gazu

miesiąc maj 2026 r.

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E	podgrupa Lw
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³

maj 2026r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,2668	11,463
02	Międzyzdroje	E	41,2812	11,467
15	Chociwel	E	41,1804	11,439
17	Ciechnowo-Resko	E	41,2776	11,466
19	Bytyń	E	41,2308	11,453
22	Luzino	E	42,8112	11,892
24	Hel	E	40,8384	11,344
28	Brodnica	E	42,8292	11,897
55	Biały Bór	E	40,9140	11,365
59	Daszewo E	E	42,8112	11,892
66	Dzierzkowice	E	41,4756	11,521
67	Jelcz-Laskowice	E	41,4792	11,522
70	Czeszów E	E	41,4648	11,518
71	Jarocin	Lw	32,1840	8,940
73	Wysocko E	E	40,9896	11,386
74	Boników-Garki	E	41,3244	11,479
91	Młodasko	Lw	31,1472	8,652
93	Kamieniec	Lw	32,8680	9,130
94	Michorzewko	Lw	32,8680	9,130
95	Szewce	Lw	32,8680	9,130
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,8680	9,130
98	Niemierzyce	Lw	32,8680	9,130
99	Snowidowo	Lw	32,8680	9,130